

Verifica da effettuarsi a cura dell'Addetto ai Servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

Scheda di verifica	ESTINTORI CO2
--------------------	----------------------

Data	Risultato della verifica	Eventuali Interventi	firma

La scheda serve per annotare la verifica mensile degli estintori portatili CO2
(integrità dell'estintore nel suo complesso, movimento del contenuto capovolgendo l'estintore)

Manutenzione	ESTINTORI CO2
--------------	----------------------

Data	Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata	Firma Del manutentore	sigla Addetto

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Le operazioni di manutenzione programmate a periodicità semestrale prevedono:

- Controllo ogni 6 mesi ed aggiornamento del cartellino
- Revisione con sostituzione della carica ogni 5 anni
- Collaudo ogni 10 anni

Verifica da effettuarsi a cura dell'Addetto ai Servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

Scheda di verifica	VIE DI FUGA ED USCITE DI EMERGENZA
--------------------	---

Data	Risultato della verifica	Eventuali Interventi	firma

La scheda serve per annotare la verifica della fruibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle porte delle uscite di emergenza (funzionalità del maniglione antipánico ed apertura agevole)

manutenzione	VIE DI FUGA ED USCITE DI EMERGENZA
--------------	---

Data	Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata	Firma del manutentore	Sigla addetto

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi a cura dell'Addetto ai Servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

Scheda di verifica	SISTEMA DI SEGNALAZIONE SONORA
--------------------	---

Data	Risultato della verifica	Eventuali Interventi	firma

La scheda serve per annotare la verifica mensile dell'efficienza del sistema di segnalazione sonora utilizzato per segnalare l'allarme e l'evacuazione

manutenzione	SISTEMA DI SEGNALAZIONE SONORA
--------------	---

Data	Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata	Firma del manutentore	Sigla addetto

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi a cura dell'Addetto ai Servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

Scheda di verifica	ASCENSORE
--------------------	------------------

Data	Risultato della verifica	Eventuali Interventi	firma

La scheda serve per annotare la verifica mensile dell'efficienza del sistema di l'allarme e di riporto al piano

manutenzione	ASCENSORE
--------------	------------------

Data	Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata	Firma del manutentore	Sigla addetto

(indicare il tipo di operazione programmata che è stato effettuato)

Verifica da effettuarsi a cura dell'Addetto ai Servizi di emergenza antincendio ed evacuazione di emergenza

Scheda di verifica	CENTRALE TERMICA
--------------------	-------------------------

Data	Risultato della verifica	Eventuali Interventi	firma

La scheda serve per annotare la verifica mensile dell'integrità e funzionalità del l'interruttore per il distacco di emergenza dell'energia elettrica della caldaia e della valvola di intercettazione del carburante poste all'esterno della centrale

manutenzione	CENTRALE TERMICA
--------------	-------------------------

Data	Operazione di manutenzione da parte della Ditta incaricata	Firma del manutentore	Sigla addetto

(indicare il tipo di operazione programmata che è stata effettuata)

